

Согласовано:
Заместитель руководителя
ВМТУ Росстандарта
С.Е. Орлов
« » 2022г.

Утверждаю:
Директор ООО «ЕСС»
А.В. Кокин



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

по предотвращению и недопущению нарушений выявленных в ходе проверки о несоответствии качества электрической энергии требованиям ГОСТ 32144-2013.

1. Основание для разработки программы - неудовлетворительные результаты проведенной инструментальной проверки и анализ представленных для проверки документов, в отношении ООО «ЕСС» по поставке электрической энергии потребителям, расположенным по адресу: г. Красноярск, ул. **Михаила Годенко д. 1**, по требованию отдела (инспекции) государственного надзора по Красноярскому краю и Иркутской области ВМТ Росстандарта.

2. Нарушения и причины их возникновения:

2.1. Неудовлетворительные результаты инструментальной проверки параметров качества электрической энергии. Систематическое превышение уровня напряжения с установленных норм п. 4.2.2. ГОСТ 32144-2013.

3. Мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущения их возникновения в будущем.

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Ответственный за выполнение должность/ФИО
1	Проработать с административно-техническим персоналом, эксплуатирующим электроустановки Красноярского ЭСУ ООО «ЕСС» требования нормативных документов: - ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»; - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»	11.01.2023	Главный инженер ООО «ЕСС» Вдовин А.В.
2	« Выполнить оповещение потребителей по адресу: г. Красноярск, ул. Михаила Годенко, д.1 Выполнить оповещение потребителей по адресу: г. Красноярск, ул. Михаила Годенко, д.1	12.01.2023	Начальник Красноярского ЭСУ Самойлов С.А.

3	Организовать мониторинг качества напряжения в электрических сетях эксплуатируемых ООО «ЕСС» на территории г. Красноярска	Еженедельно в течении 2-х месяцев, и далее 1 раз в месяц	Начальник Красноярского ЭСУ Самойлов С.А.
4	Размещение информации о проводимой программе мероприятий на официальном сайте ООО «ЕнисейСетьСервис»	13.01.2023	Начальник отдела учета э/э и реализации услуг Петров С.В.
5	Проанализировать характер нагрузок всех потребителей, присоединенных к ТП 773	17.01.2023	Начальник Красноярского ЭСУ Самойлов С.А.
6	Назначить ответственного за обеспечение контроля качества напряжения в сетях Красноярского ЭСУ ООО «ЕСС»	19.01.2023	Главный инженер ООО «ЕСС» Вдовин А.В.
7	Провести внеочередной инструктаж о соблюдении персоналом ГОСТ 32144	23.01.2023	Начальник Красноярского ЭСУ Самойлов С.А. Зам. главного инженера -начальник службы ОДУ и Р Волков Д.В.
8	Проверить уровень напряжения по высокой стороне в ТП 773	24.01.2023	Начальник Красноярского ЭСУ Самойлов С.А.
9	Произвести равномерное распределение потребителей в ТП 773, по фактической нагрузке	24.01.2023	Начальник Красноярского ЭСУ Самойлов С.А.
10	Провести контрольный замер напряжения ТП 773	26.01.2023	Начальник Красноярского ЭСУ Самойлов С.А.
11	Направление в отдел (инспекцию) государственного надзора по Красноярскому краю и Иркутской области ВМТУ Росстандарта информации о ходе реализации программы мероприятий (по мере выполнения пунктов программы)	В течении 2-х рабочих дней после срока исполнения по программе	Зам. главного инженера -начальник службы ОДУ и Р Волков Д.В.