


**Енисей  
Сеть  
Сервис**



**Общество с ограниченной ответственностью  
«ЕнисейСетьСервис»**

Юридический адрес: 660133, г. Красноярск, ул. С.Лазо, д.6а, оф. 117  
Почтовый адрес: 660133, г. Красноярск, ул. С.Лазо, д.6а, оф. 117  
ИНН - 2465302760 КПП 246501001 ОГРН- 1132468062858  
тел.: (391)-267-17-03, факс: (391) 267-17-03 e-mail: e.e.servis@mail.ru

исх № 284  
от «24» мая 2021

Директору ПО КЭС филиала  
ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ» -  
«КРАСНОЯРСКЭНЕРГО»  
Чернявскому С.В.

О выводе в ремонт силового  
трансформатора  
ПС 35/10 № 66 «Стеклозавод»

Уважаемый Сергей Васильевич!


ООО «ЕСС» в рамках ремонтной программы планирует осуществить капитальный ремонт силового трансформатора 35/6 кВ на ПС № 66 «Стеклозавод».

Для составления плана-графика работ прошу Вас сообщить о наличии технической возможности перевода питания фидеров 66-7, 66-3, 66-1, 66-9 на другие центры питания, на период с 01.07.2021 по 30.07.2021.

Для принятия решения направляю Вам данные о фактической максимальной нагрузке по присоединениям за май месяц текущего года:

1. ввод ПС №66 – 3250 кВт
2. ф. 66-1 – 1000 кВт;
3. ф. 66-3 – 710 кВт;
4. ф. 66-7 – 800 кВт;
5. ф. 66-9 – 1230 кВт.

Директор

 И.Ю. Мелешко

Главный инженер ООО «ЕСС»  
Вдовин А.В.  
(391)-267-17-03



**РОССЕТИ  
СИБИРЬ**

ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ» –  
«КРАСНОЯРСКЭНЕРГО»

Производственное отделение  
Красноярские электрические сети

Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Вильского, д. 7

ОГРН 1052460054327 ИНН 2460069527

тел.: (391) 274-45-02,

e-mail: [Secretar\\_Kes@kr.rosseti-sib.ru](mailto:Secretar_Kes@kr.rosseti-sib.ru),

сайт: [www.rosseti-sib.ru](http://www.rosseti-sib.ru)

04.06.2021 № 1.3/50/3304-ик-по  
на № 289 от 24.05.2021

*Возвину  
истовые тмч  
производства  
набел и нацнальноту  
на снмкование в ПО  
КЭС  
Минин*

О рассмотрении обращения

Директору

ООО «ЕнисейСетьСервис»

И.Ю. Мелешко

ул. Сергея Лазо, 6а, оф. 117,

г. Красноярск, 660133

Уважаемый Игорь Юрьевич!

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что точки поставки по ПС-66 "Стеклозавод" внесены в договор оказания услуг по передаче электрической энергии от 16.08.2017 №18.2400.662.18 дополнительным соглашением от 20.10.2020 №18.2400.662.18ДС16.

В соответствии с положением об оперативно-технологическом взаимодействии сторон приложения №9 к договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 16.08.2017 №18.2400.662.18 вывод в ремонт оборудования РУ-10кВ ПС-66 "Стеклозавод" не предоставляется возможным в связи с отсутствием возможности полного переключения нагрузки фидеров имеющих присоединение от ПС-66 «Стеклозавод».

Для решения данного вопроса на период вывода в ремонт силового трансформатора на ПС-66 «Стеклозавод» Вам необходимо организовать мероприятия по установке мобильной модульной подстанции 35/10кВ с силовым трансформатором не меньшей мощности установленного на ПС-66 «Стеклозавод».

Заместитель директора ПО КЭС –  
главный инженер

А.Ю. Слесаренко

Семенов Е.А.  
(391) 258-07-02

*Вх 514 от 15.06.21*